



název zakázky: ČŠI Praha – Rekonstrukce elektroinstalace objektu ústředí
název zadavatele: Česká školní inspekce
sídlo: Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5
IČO: 00638994
právní forma: organizační složka státu

Seznam dotazů a odpovědí

zpracovaný za účelem poskytování dodatečných informací

č.	dotaz ze dne	znění dotazu	odpověď zadavatele
1.	12.12.2013 10:33	Jak je v této zakázce počítáno s výmalbou? V rozpočtu je pouze 200m ² S těmito metry by se dali zatříť pouze trasy, které se vysekají a zazdí, nic víc.	Výmalba je koncipována jako uvedení omítky natřením bílou barvou v místech, kde byla provedena kabeláž – čili uvedení do původního stavu. Nikoliv plošná výmalba všech dotčených prostor. Plošná výmalba není předmětem opravy elektroinstalace.
2.	12.12.2013 10:33	V technické zprávě, v oddílu 3.4 je počítáno s novými trasami vedeno ve stávajících trasách, které jsou tím zamýšleny?	Stávající trasy jsou vedeny v místech se stávajícími prostupy hmotami, nekolidují s dalšími sítěmi instalovanými a provozovanými v objektu. Jde zejména o rozvod topného média, otopné tělesa, rozvody vody atd. Tudíž je vhodné nově provedené trasy vést stejnými trasami a použít stávající mimo jiné prostupy atd. jak z ekonomického hlediska tak i funkčního a technického. Samozřejmě je možno po dohodě s investorem se od navržené nebo stávající trasy odchýlit, pokud to bude technicky a ekonomicky výhodné pro investora.
3.	12.12.2013 10:45	Může být před krycím listem nabídky, vložen list s obsahem nabídky?	Ano, list navíc není možné vnímat jako porušení požadované struktury.

V Praze 13.12.2013