



## VÝPIS MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI
001	Sklad
002	Kotelna
003	Sklad
004	Sklad
005	Sklad
006	Plynoměr
007	Sklad
008	Sklad
009	Předsíň
010	WC
011	Sklad
012	Chodba
013	Schodiště
014	Chodba
015	Chodba

## Legenda:

- Spínač 1pólový řazení 1pod omítku
- Přepínač sériový řazení 5 pod omítku
- Přepínač střídavý řazení 6 pod omítku
- Přepínač křížový řazení 7 pod omítku
- Přepínač střídavý řazení 6 pod omítku
- Zásuvka 1P+N+PE pod omítku 16A
- Zásuvka 1P+N+PE pod omítku, IP44 s víčkem

## Napěťová soustava:

3NPE ~ 50Hz, 230V/400V, TN-C-S

## Ochrana:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM NAPÁJENÍ V SÍTI TN  
DOPLŇKOVÁ OCHRANA POSPOJENÍM A PROUDOVÝMI  
CHRÁNIČI

## Prostředí:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY DLE ČSN 33 2000-5-51ed.3  
VNITŘNÍ PROSTORY:

AA5, AB5, AC1, AD1, AD4, AD5, AE1, AF1, AG1, AH1,  
AK1, AL1, AM1-2, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BC1, BD1,  
BE1, CA1, CB1

VNĚJŠÍ VLIVY JSOU POVAŽOVÁNY ZA ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÉ  
PRO PROSTOR PŘÍPRAVY JÍDEL, MYTÍ NÁDOBÍ, LOUPÁNÍ  
BRAMBOR A PŘÍPRAVY ZELENINY

OSTATNÍ VNĚJŠÍ VLIVY JSOU POVAŽOVÁNY ZA NORMÁLNÍ

## Pozn.:

- 1) Instalované svítidla musí splňovat předepsané limity osvětlení stanovené ČSN.
- 2) Kovové části svítidel a zemnicí kolíky zásuvek musí být dle ČSN přizemněny, dále se provede ve vybraných místnostech doplňkové pospojování všech kovových částí.
- 3) Pokud není ve PD vyznačena výška vypínače / zásuvky, bude instalován ve střední vodorovné elektroinstalační zóně o šířce 300 mm, ve vzdálenosti od 950 do 1250 mm nad dokončenou podlahou
- 4) Veškeré elektroinstalační prvky vedle dveřních nebo okenních otvorů budou instalovány ve svislé elektroinstalační zóně o šířce 200 mm, ve vzdálenosti od 150 do 350 mm vedle otvoru hrubé stavby

## Legenda svítidel:

ozn.	název	příkon	krytí
C	LED Kruhové přisazené svítidlo se skleněným krytem	26	IP40

VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTOLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY
KRAJ: Plzeňský	OBEC: Plzeň		
INVESTOR: Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 2319/37, Praha 5			
1.PP objektu č.p.976, Plzeň ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY			
Situační schéma - půdorys 1.PP			
FORMAT	4 A4		
DATUM	26.06.2018		
STUPEN	DPS		
MERITKO	1:50		
ZAK.CÍSLO: 180034			
ARCHIVNÍ CÍSLO	C.VYKRESU		