



název zakázky: ČŠI Praha – Rekonstrukce a zateplení střechy (podkroví) II
název zadavatele: Česká školní inspekce
sídlo: Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5
IČ: 00638994
právní forma: organizační složka státu

Seznam dotazů a odpovědí

zpracovaný za účelem poskytování dodatečných informací

č.	dotaz ze dne	znění dotazu	odpověď zadavatele
1.	5. 8. 2015	O jakou čtečku a software v rámci kompatibility celého systému se jedná a jaký je ovládací modul dveří?	<i>Ve všech případech se jedná o hardware a software Anet Guard. Výběr konkrétního provedení čtečky není nijak omezen (vyjma kompatibility s tímto systémem), avšak vzhledem k umístění ve vnitřních prostorech se jeví jako nejvhodnější provedení Tango. Ovládací modul dveří je pak s výhodou možné zvolit s připojením do LAN, odpadá tak nutnost pořizovat řídicí jednotku systému (lze využít již stávající instalované).</i>