



Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421

Česká školní inspekce
Středočeský inspektorát
Arabská 683
160 66 Praha 6

s.z.: 0432/2022/GJPME
č.j.: 0633/2022/GJPME

Mělník, 5. 5. 2022

Protokol o kontrole konané ve dnech 14. - 16. 3. 2022, č.j.: ČŠIS-243/22-S - odstranění nedostatků

Při výše uvedené kontrole bylo zjištěno porušení právního předpisu § 29 odst. 2 školského zákona (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech) - elektrické přístroje v učebnách neměly platnou revizi provozuschopnosti, byla zjištěna pouze platná kontrola provozuschopnosti kabelových připojení.

Na základě tohoto zjištění byly okamžitě provedeny kroky k nápravě.

Poptávkovým řízením byla vybrána firma Bohumil Toman, montáž, opravy a revize elektrických zařízení (IČ 074 50 354), která ve dnech 14. 4. - 4. 5. 2022 provedla kontrolu provozuschopnosti všech elektrických přístrojů ve škole.

K dnešnímu dni je nedostatek odstraněn.

PhDr. Ilona Němcová
ředitelka školy

Gymnázium Jana Palacha Mělník
① Pod Vrchem 3421
PSČ 276 01, tel. 315 648 063