



název zakázky: ČŠI Praha – Nová serverovna
název zadavatele: Česká školní inspekce
sídlo: Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5
IČO: 00638994
právní forma: organizační složka státu

Seznam dotazů a odpovědí

zpracovaný za účelem poskytování dodatečných informací podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů

č.	dotaz ze dne	znění dotazu	odpověď zadavatele
1.	21. 11. 2012	<p>Dle ZD je plánováno 3 až 4 ks (do budoucna až 6 ks) racků (serverových skříní), kde každý rack bude mít max. příkon 8 kW. Celkem to vychází na 32 kW příkonu v ICT (cílový stav až 48 kW). Pro chlazení požadované zátěže 32 kW je součet chladicích výkonů všech jednotek nedostačující (24 kW).</p> <p>V projektu není uvažováno se záložní jednotkou. Projekt z hlediska chlazení serverovny uvedený v ZD neplní standardní předpoklady pro chlazení serveroven.</p> <p>Lze navrhnout jiné řešení?</p>	<p>Návrh provedení systému klimatizace vychází z aktuálních finančních možností celého projektu a zároveň respektuje hledisko efektivity nakládání s prostředky státního rozpočtu. Maximální zatížení (a požadavky na zabezpečení provozu) vyvolané stávající množinou provozovaných systémů aktuálně nedosahuje uvedené očekávané dimenze, která je spíše střednědobým výhledem. Této dimenze nedosáhne však ani v tak krátké budoucnosti, aby bylo účelné realizovat přímo řešení odpovídající vašemu návrhu, který je možné považovat za případ dobré praxe (ovšem za předpokladu adekvátních potřeb).</p> <p>Je možné navrhnout i jiné řešení. Toto řešení však musí odpovídat minimálně požadavkům uvedeným v zadávací dokumentaci. Upozorňuji však, že kvalita nebo funkčnost nad rámec minimálního požadovaného řešení není v tomto konkrétním bodě hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek.</p>

--	--	--	--

Další dodatečné informace

č.	informace ze dne	vyjádření zadavatele
1.		