



název zakázky: ČŠI Praha – Rozšíření a rekonstrukce archivu
název zadavatele: Česká školní inspekce
sídlo: Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5
IČ: 00638994
právní forma: organizační složka státu

Seznam dotazů a odpovědí

zpracovaný za účelem poskytování dodatečných informací

č.	dotaz ze dne	znění dotazu	odpověď zadavatele
1.	31. 3. 2016	Musí předkládaná nabídka přesně splňovat vaše požadavky uvedené v Technické zprávě? Konkrétně se jedná o hloubku police a její přestavitelnost. V Technické zprávě uvádíte hloubku police 350 mm a přestavitelnost po 20 mm. My vám můžeme nabídnout hloubku police buď 300, nebo 400 mm a přestavitelnost po 25 mm.	Na námi uváděných požadavcích, tzn. i předmětných rozměrech (včetně přípustné tolerance, která je zadáním přímo umožněna) skutečně trváme, přičemž Vámi uváděné rozměry jsou již nad rámec v tomto smyslu vyhovujícího řešení.